



Prot. n° 68/2019

Alcamo, 18/01/2019

## AVVISO

### ERRATA CORRIGE E PROROGA

Oggetto: "Miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di Trappeto"  
Az. 1.A.5 – CIG 7735206DE9

Si comunica che a seguito di un mero errore materiale l'articolo 1 dell'Avviso di cui all'oggetto pubblicato in data 21/12/2018, va così sostituito:

Fornitura di **cella frigorifera per contenimento di ghiaccio** delle dimensioni esterne di cm 338x368x218h costituita da pavimento interno in multistrato fenolico antiscivolo da 21 mm, rinforzato internamente per una portata di Kg 2.000, con struttura in ferro e su ruote gommate, porta n. 1 ad una anta su cerniere applicate sul pannello, tipo Mod. BT9 cm 120x190h, pareti in multistrato fenolico dello spessore di cm 10 e profilo satinato, completa di valvola di compensazione ed allacciamento all'impianto elettrico ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

Fornitura e collocazione di **macchina produttrice di ghiaccio in scaglie** tipo "FT 1200 CA" costituita da n. 2 blocchi: unità evaporante e unità moto condensante.  
L'unità evaporante ha una produzione di Kg 1.100/1.200 di ghiaccio nelle 24 ore e può funzionare con uso di acqua dolce. L'unità condensante ha una potenza di HP 4 e condensatore ad aria tropicalizzato. A completamento dell'impianto è compresa la fornitura e collocazione di un quadro elettrico di comando e di controllo, il collegamento con la rete idrica e la rete elettrica, collegamento tra le due parti con tubazioni in rame isolato e prima ricarica di gas refrigerante ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte

Fornitura e collocazione di **elevatore a coclea con tramoggia** per contenere il ghiaccio a scaglie e da collocare all'interno della cella frigorifera. La tramoggia è in acciaio inox ed è completa di coclea interna e motore per l'estrazione, sollevamento e fornitura del ghiaccio all'esterno della cella, completa di cassone esterno in acciaio inox per la distribuzione del ghiaccio. Fanno parte della fornitura l'impianto elettrico ed il collegamento al quadro di controllo, l'apertura dei vani per il passaggio della coclea, gli accorgimenti per la sigillatura e contenimento della temperatura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

Fornitura e collocazione di **impianto frigorifero a servizio della cella frigorifera** per contenimento di ghiaccio a scaglie, funzionante con gas refrigerante tipo Freon. Impianto che potrà essere posto anche a distanza della cella frigorifera, della potenza HP 4, completo di linea di tubazione in rame isolato e completo di prima carica di gas refrigerante tipo freon. Fanno parte della fornitura l'impianto elettrico ed i collegamenti al quadro di controllo, l'apertura dei vani per il passaggio delle tubazioni, gli accorgimenti per la sigillatura e contenimento della temperatura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

#### CONTATTI

Tel/Fax: 0924/26090 - WEB: [www.flagdeigolfi.it](http://www.flagdeigolfi.it)  
E-MAIL: [info@flagdeigolfi.it](mailto:info@flagdeigolfi.it) - PEC: [gac.golfi@pec.it](mailto:gac.golfi@pec.it)  
P.IVA: 02490010812

#### SEDE LEGALE

Via Alcide De Gasperi n°6  
91014 Castellammare del Golfo (TP)

#### SEDI OPERATIVE

- Via Porta Stella n° 47/49 - 91011 Alcamo (TP)  
- Via Alcide De Gasperi n°12 - 90041 Balestrate (PA)

## FLAG "GOLFI DI CASTELLAMMARE E CARINI"

Fornitura e collocazione di **bilancia** digitale della portata di Kg 300, con struttura in acciaio inox e ruote ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

Fornitura e collocazione di **macchina sigillatrice** per sacchetti in plastica con struttura in acciaio inox e ruote, completo di prima ricarica di sacchetti e fornitura di una scorta di n. 200 sacchetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

Fornitura e collocazione di n°6 banconi espositore in acciaio inox AISI 304 secondo le norme europee per igiene e sicurezza, vasca stagna h 50mm e foro di scarico per agevolare il lavaggio giornaliero. Gli stessi sono dotati di impianto refrigerante con serpentina affogata sotto il piano vasca. i piedi telescopici permettono di regolare l'inclinazione del piano. Copertura del piano vasca con schermo in policarbonato e griglie di lamiera forata in acciaio inox da mettere sopra la vasca adatte per l'esposizione di molluschi.

**Manodopera** per posa in opera, montaggio, collegamenti elettrici ed idraulici e fognari, collaudo, training e quant'altro necessario.

**P.Q.S.**

il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è prorogato alle ore 12:00 del 07/02/2019.

Il Presidente  
F.to Pietro Puccio

---

#### CONTATTI

**Tel/Fax:** 0924/26090 - **WEB:** www.flagdeigolfi.it  
**E-MAIL:** info@flagdeigolfi.it - **PEC:** gac.golfi@pec.it  
**P.IVA:** 02490010812

#### SEDE LEGALE

Via Alcide De Gasperi n°6  
91014 Castellammare del Golfo (TP)

#### SEDI OPERATIVE

- Via Porta Stella n° 47/49 - 91011 Alcamo (TP)  
- Via Alcide De Gasperi n°12 - 90041 Balestrate (PA)